

TenneT TSO GmbH, Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth  
Samberger Stallinger  
Architekten Partnerschaft mbB  
Silberacker 44a  
94469 Deggendorf

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| DATUM         | 06.11.2025                    |
| NAME          |                               |
| TELEFONNUMMER |                               |
| E-MAIL        | Bauleitplanung-Sued@tennet.eu |
| SEITE         | 1 von 1                       |
| UNSER ZEICHEN | pj-20888                      |

**380/110-kV-Leitung Neufinsing - Ingolstadt, Ltg. Nr. B103 der TenneT TSO GmbH, Mast 91 - 93**

**Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Pfettrach III“ sowie 15. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „SO Photovoltaik-Freiflächenphotovoltaikanlage Pfettrach III“**

- Zur E-Mail vom 30.10.2025 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

dem Bebauungs- bzw. Flächennutzungsplan konnten wir entnehmen, dass der Geltungsbereich des Bauleitplanverfahrens knapp außerhalb des Leitungsschutzbereiches (**38,00 m** beiderseits der Trassenachse) unserer Höchstspannungsfreileitung liegt.

**Der Aufstellung des Bebauungsplanes sowie der Änderung des Flächennutzungsplanes stimmen wir zu.** Wir gehen hier jedoch davon aus, dass innerhalb des Schutzbereiches unserer Freileitung keinerlei Arbeiten verrichtet werden. Sollte dies dennoch der Fall sein, sind wir erneut anzuhören.

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf das von uns im Betreff genannte Bauvorhaben im angefragten Bereich. Bitte beachten Sie, dass im angefragten Bereich Anlagen anderer regionaler oder überregionaler Versorger vorhanden sein können. Wir weisen darauf hin, dass diese separat zu beteiligen sind. Eventuell kann die Gemeinde über weitere Netzbetreiber Auskunft erteilen.

Bei künftigem Schriftwechsel bitten wir um die Angabe unserer oben genannten Vorgangsnummer. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen  
TenneT TSO GmbH

Leitungen

Leitungen

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.